

**PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU  
D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5  
DE L'ARRÊTE DU 21 NOVEMBRE 2002**

Valable 5 ans à partir de la date de délivrance

**PROCES-VERBAL N°18-03178 L**

et 1 annexe de 5 pages

**MATERIAU présenté par :** DICKSON SAINT CLAIR  
415 AVENUE DE SAVOIE  
ST CLAIR DE LA TOUR  
38357 LA TOUR DU PIN CEDEX  
FRANCE

**MARQUE COMMERCIALE :** OPTIKA PRINT

**DESCRIPTION SOMMAIRE :** Grille polyester avec enduction PVC ignifugé dans la masse sur les deux faces  
Masse surfacique nominale : 300 g/m<sup>2</sup>  
Epaisseur nominale : 0.45 mm  
Coloris : blanc

**RAPPORT D'ESSAI :** N°18-03178 E1 - V1 du 23 novembre 2018

**NATURE DES ESSAIS :** Brûleur électrique  
Propagation de flamme

**CLASSEMENT :** **M 1**

**DURABILITE du classement (Article 5 de l'annexe 2) :** non limitée a priori

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai annexé.


Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.433-3 l'Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative au code de la consommation.

NOTA : Sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essai annexé.

**A Lyon, le 23 novembre 2018**



**Sophie GUINAMAND**  
Ingénieur Tests et Essais



**Jean-Marc ORAISON**  
Responsable Règlementation Feu