

RAPORT KLASYFIKACJI REAKCJI MATERIAŁU NA OGIEŃ
Przewidziany w art. 5 rozporządzenia z dnia 21 listopada 2002 r.

Nr EFR-21-001673 – Zmiana 1
Ważny przez 5 lat od 21 kwietnia 2021 r.

Niniejszy raport anuluje i zastępuje protokół nr EFR-21-001673.

MONITOROWANIE DOKUMENTU

Indeks zmian	Modyfikacja	Komentarz	Data		
0	Utworzenie dokumentu	/	27 kwietnia 2021	Redaktor	L. BARBIER
				Kontroler	L. RODIER
				Zatwierdzający	L. RODIER
1	Dodanie drugiej nazwy handlowej		17 maja 2024	Redaktor	L. BARBIER
				Kontroler	L. RODIER
				Zatwierdzający	L. RODIER

Zleceniodawca

SAINT CLAIR TEXTILES
415 Avenue de Savoie
38110 SAINT CLAIR DE LA TOUR
Francja

Nazwa handlowa

O-MESH 40 L / SUNVIEW 40

Opis dostarczony przez zleceniodawcę

Trudnopalna siatka wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze na jednostkę powierzchni 187 g/m² i powlekana PVC o gramaturze na jednostkę powierzchni 283 g/m².

Masa powierzchniowa określona przez laboratorium

515 g/m² ± 10%

Grubość zmierzona przez laboratorium

0,83 mm ± 10%

Kolor

Wszystkie kolory

Zastosowanie

Tekstylna struktura elewacji

Rodzaj testów :

- - **NF P 92-507 (2004)** : Bezpieczeństwo pożarowe - Budownictwo - Materiały instalacyjne - Klasyfikacja według reakcji na ogień
- - **NF P 92-503 (1995)**: Badania reakcji materiałów na ogień - Badanie palnikiem elektrycznym mające zastosowanie do materiałów elastycznych NF P 92-507 (2004)

Klasyfikacja :

M2

Obowiązuje dla wszystkich zastosowań, dla których produkt nie podlega oznakowaniu CE.

Trwałość klasyfikacji (NF P 92-512 : 1986) : Nie ograniczona à priori

Biorąc pod uwagę kryteria wynikające z testów opisanych w raporcie z testów nr EFR-21-BE-001673 - wersja 1 z dnia 17 maja 2024 r.

Niniejszy raport potwierdza jedynie właściwości badanej próbki i nie przesądza o właściwościach podobnych produktów. Nie stanowi on certyfikacji produktu w rozumieniu artykułu L.115-27 francuskiego kodeksu konsumenckiego i ustawy z dnia 3 czerwca 1994 r.

Efectis France jest zatwierdzony do testów reakcji na ogień zgodnie z rozporządzeniem z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie z dnia 5 lutego 1959 r.

Les Avenières Veyrins-Thuellin, dn 17 maja 2024

X

Laure BARBIER

Kierownik

Podpisane przez : Laure BARBIER

X

Lise RODIER

Nadzorca testów

Podpisane przez : Lise RODIER