

**REAKCJA NA RAPORT Z KLASYFIKACJI REAKCJI NA OGIEŃ nr EFR-20-004013
CLASSIFICATION REPORT OF REACTION TO FIRE n° EFR-20-004013**

1. WSTĘP / INTRODUCTION

Niniejszy raport klasyfikacyjny określa klasyfikację przyznaną JET TEX ACOUSTIC zgodnie z procedurami operacyjnymi podanymi w dokumencie EN 13501-1:2018.

This classification report defines the classification assigned to JET TEX ACOUSTIC in accordance with the procedures given in EN 13501-1:2018.

**KLASYFIKACJA REAKCJI NA OGIEŃ
ZGODNIE Z EN 13501-1:2018**

**CLASSIFICATION OF REACTION TO FIRE
IN ACCORDANCE WITH EN 13501-1:2018**

Zleceniodawca : Sponsor :	SAINT CLAIR TEXTILES 415 Avenue de Savoie 38110 SAINT CLAIR DE LA TOUR Francja
Przygotowane przez : Prepared by:	Efectis France ZI Les Nappes 149, route du Marc 38630 LES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN Francja
Nr jednostki notyfikującej : Notified Body No:	1812
Nazwa produktu : Product name:	JET TEX ACOUSTIC
Nr raportu z klasyfikacji: Classification report No.:	EFR-20-004013
Numer wydania : Issue number:	1
Data wydania : Date of issue:	10 grudnia 2020 10 December 2020

Niniejszy raport rankingowy ma sześć stron i może być wykorzystywany lub powielany wyłącznie w całości.

This classification report consists of six pages and may only be used or reproduced in its entirety.

Powielanie niniejszego dokumentu jest dozwolone wyłącznie w całości.
Reproduction of this document is only authorized in its entirety.

2. DETALE KLASYFIKOWANEGO PRODUKTU / DETAILS OF CLASSIFIED PRODUCT

2.1. OGÓLNE / GENERAL

Produkt JET TEX ACOUSTIC jest zdefiniowany jako sufit napinany zgodnie z normą EN 14716:2004.
The product, JET TEX ACOUSTIC, is defined as a stretched ceiling according to the standard EN 14716:2004.

2.2. OPIS PRODUKTU / PRODUCT DESCRIPTION

Produkt, JET TEX ACOUSTIC, został opisany poniżej lub w raportach dostarczonych na poparcie klasyfikacji wymienionej w punkcie 3.
The product, JET TEX ACOUSTIC, is described below or is described in the reports provided in support of classification listed in 3.

Opis produktu <i>Product description</i>	
Referencja handlowa <i>Trade mark</i>	JET TEX ACOUSTIC
Skład <i>Composition</i>	Trudnopalna tkanina poliestrowa z obustronną powłoką akrylowo-poliuretanową <i>Polyester fabric, with fire retardants in mass, with an acrylic/polyurethane coating on both sides.</i>
Grubość <i>Thickness</i>	330 µm ± 10%
Masa powierzchniowa <i>Mass per unit area</i>	235 g/m ² ± 10%
Kolor <i>Color</i>	Biały/ White

3. RAPORTY I WYNIKI NA POPARCIE TEJ KLASYFIKACJI / REPORTS AND RESULTS IN SUPPORT OF THIS CLASSIFICATION

3.1. RAPORTY / REPORTS

Nazwa laboratorium <i>Name of Laboratory</i>	Nazwa zleceniodawcy <i>Name of sponsor</i>	Nr referencyjny raportu. <i>Report ref. no</i>	Metoda badania i data/ Zakres badań i data <i>Test method and date field of application rules and date</i>
EFFECTIS FRANCE	SAINT CLAIR TEXTILES	EFR-20-SBI-004013	NF EN 13823 : 2020
EFFECTIS FRANCE	SAINT CLAIR TEXTILES	EFR-20-SF-004013	NF EN ISO 11925-2 : 2020

3.2. REZULTATY / RESULTS

Metoda badania i numer <i>Test method and test number</i>	Parametr <i>Parameter</i>	Liczba testów ^{a)} <i>No. Tests</i> ^{a)}	Rezultaty <i>Results</i>	
			Parametr ciągły – średnia (m) <i>Continuous parameter - mean (m)</i>	Zgodność z parametrami <i>Compliance with parameters</i>
NF EN 13823 : 2020 EFR-20-SBI- 004013	FIGRA _{0,2 MJ} (W/s)	3	0,0	-
	FIGRA _{0,4 MJ} (W/s)		0,0	-
	THR _{600 s} (MJ)		0,2	-
	LFS		-	Zgodny <i>Compliant</i>
EFR-20-SBI- 004013	SMOGRA	3	1,9	-
	TSP _{600s} (m ²)		20,4	-
	Kropelki lub płonące cząstki <i>Flaming droplets or particles</i>		-	Zgodny <i>Compliant</i>
NF EN ISO 11925- 2 : 2020	F _s	6	-	Zgodny <i>Compliant</i>
EFR-20-SF- 004013	Zapalenie bibuły filtracyjnej <i>Filter paper</i>		-	Zgodny <i>Compliant</i>

a) Nie dotyczy rozszerzonego zastosowania
 a) *Not for extended application*

(-) oznacza nie dotyczy
 (-) *means not applicable*

4. KLASYFIKACJA I ZAKRES ZASTOSOWANIA / CLASSIFICATION AND FIELD OF APPLICATION

4.1. REFERENCJA KLASYFIKACJI / REFERENCE OF CLASSIFICATION

Klasyfikacja ta została przeprowadzona zgodnie z EN 13501-1:2018.
This classification has been carried out in accordance with EN 13501-1:2018.

4.2. KLASYFIKACJA / CLASSIFICATION

Produkt JET TEX ACOUSTIC, został sklasyfikowany zgodnie z reakcją na ogień :
The product, JET TEX ACOUSTIC, in relation to its reaction to fire behaviour is classified:

B

Dodatkowa klasyfikacja w odniesieniu do produkcji dymu jest następująca:
The additional classification in relation to smoke production is:

s1

Dodatkowa klasyfikacja płonących kropelek/cząsteczek to:
The additional classification in relation to flaming droplets / particles is:

d0

Format klasyfikacji reakcji na ogień dla wyrobów budowlanych, z wyjątkiem wykładzin podłogowych i wyrobów do izolacji cieplnej kanałów liniowych, jest następujący:
The format of the reaction to fire classification for construction products excluding floorings and linear pipe thermal insulation products is:

Reakcja na ogień <i>Fire behaviour</i>		Produkcja dymów <i>Smoke production</i>		Zapalone cząstki <i>Flaming droplets</i>
B	-	s	1	, d 0

Inaczej mówiąc, **B-s1, d0**
i.e. B-s1, d0

Klasyfikacja reakcji na ogień <i>Reaction to fire classification</i>	B-s1, d0
---	-----------------

4.3. ZAKRES ZASTOSOWANIA / FIELD OF APPLICATION

Ta klasyfikacja jest ważna dla parametrów związanych z produktem opisanym w paragrafie 2.2.
This classification is valid for the product parameters described in paragraph 2.2.

Klasyfikacja ta dotyczy następujących parametrów produktu:
This classification is valid for the following product parameters:

- Dotyczy koloru białego.
- *Valid for white color.*

Według normy NF EN 13238:2012, klasyfikacja jest ważna dla następujących warunków użytkowania końcowego:

According to the standard NF EN 13238:2012, the classification is valid for the following end use applications:

- obowiązuje dla szczeliny powietrznej ≥ 80 mm
- *Valid with an air gap ≥ 80 m.*

TLUMACZENIE Z ORYGINALU

5. RESTRICTIONS / LIMITATIONS

Niniejszy dokument klasyfikacyjny nie stanowi zatwierdzenia typu ani certyfikacji produktu.

Klasyfikacja nadana produktowi w niniejszym raporcie jest odpowiednia dla deklaracji zgodności producenta w kontekście systemu 3 EVCP i oznakowania CE w ramach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 305/2011/UE z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych.

Producent złożył deklarację, która jest archiwizowana. Potwierdza ona, że projekt wyrobu nie wymaga żadnego szczególnego procesu, procedury lub etapu (bez dodatku środków ogniochronnych, ograniczenia materiałów organicznych lub dodatku wypełniaczy) mającego na celu poprawę odporności ogniowej w celu uzyskania osiągniętej klasyfikacji. Producent uznał zatem, że certyfikacja Systemu 3 jest odpowiednia.

W rezultacie laboratorium testowe nie odgrywało żadnej roli w pobieraniu próbek produktu do testów, ale posiada odpowiednie referencje dostarczone przez producenta w celu zapewnienia identyfikowalności próbek testowych.

The classification assigned to the product in this report is appropriate to a declaration of conformity by the manufacturer within the context of system 3 of AVCP and CE marking under the Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products.

The manufacturer has made a declaration, which is held on file. This confirms that the products design requires no specific processes, procedures or stages (e.g. no addition of flame-retardants, limitation of organic content, or addition of fillers) that are aimed at enhancing the fire performance in order to obtain the classification achieved. As a consequence the manufacturer has concluded that system 3 attestation is appropriate.

The test laboratory has, therefore, played no part in sampling the product for the test, although it holds appropriate references, supplied by the manufacturer, to provide for traceability of the samples tested.

PODPISANE / SIGNED

ZATWIERDZONE / APPROVED

10/12/2020

10/12/2020

X

Beatriz
DE LA FUENTE

X

Lise RODIER

Kierownik projektu

Podpisane przez : DE LA FUENTE

Kierownik badań ogniowych

Podpisane przez : Lise RODIER